



ElGama Sistemas de Colombia S.A.S. ElGsis S.A.S

No. 3783, POI-F-26 R3-2011, Original



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
Lugar y fecha de expedición: Bogotá D.C 2021-10-26
Nombre Organismo de Inspección: ELGAMA SISTEMOS DE COLOMBIA S.A.S (ELGSI S.A.S)
Dictamen No.: DI ES-003244
Resolución de Acreditación: 17-OIN-014
Teléfono: (1) 6724804 - 3185202121

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localización: Municipio SAN VICENTE, Antioquia Dirección: Calle 26CC No. 35-109 APTO -301 Barrio o sector Cementerio
Tipo de servicio: Público [], Residencial [X], Comercial [], Industrial [], Especial-Tipo []
Cap. Instalada [KVA ó KW]: 5,36 Tensión [kV]: 0,240/0,120 Fases: 1, 2, 3 Año de terminación: 2021

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN
Diseñador: EVER ALBERTO MERCADO VERDUGO Mat. Prof. No: AN205-48816
Interventor (si lo hay): N.A. Mat. Prof. No: N.A.
Responsable Construcción: PASCUAL VALENCIA GIRALDO Mat. Prof. No: 11483

D. ASPECTOS EVALUADOS
Table with 5 columns: ITEM, REQUISITO ESENCIAL, ASPECTO A EVALUAR, APLICA, CUMPLE, NO CUMPLE. Rows include Diseño Eléctrico, Campos, Distancias, Iluminación, Protecciones, Protección contra rayos, Sistema de puesta a tierra, Señalización, Documentación final, and Otros.

Nota: *Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Nombre del proyecto: APARTAMENTOS PEDRO PABLO Propietario: PEDRO PABLO LOPEZ SANCHEZ NIT ó Cédula: 70289580
DESCRIPCIÓN: USO FINAL: Desde barraje en gabinete de medida en fachada, SPT, protección de 2X40 [A], alimentador en 2No.8 - 2No.10 Cu-THWN que llega a tablero de distribución, circuitos ramales y instalaciones eléctricas internas de tomacorrientes e iluminación RSPT= 5,82 [Ohm] RAISLAMIENTO= 6300 [MOhm]
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección (2021/06/14). No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o el propietario de la obra. Declaración de cumplimiento RETIE N° 167 y Orden de inspección N° OI 23-064

RELACION DE ANEXOS
Dictamen Anexo: DI ES-003251

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO: Aprobada [X] No aprobada []
Nombre director técnico Organismo de Inspección: JUAN CARLOS TREJOS FORERO Mat. Prof. CL205-06412 Firma y Sello
Nombre y Apellidos del Inspector: JUAN DIEGO MARIN Mat. Prof. AN205-77986 Firma

Calle 161 A No. 19 A - 43, Barrio Orquídeas, Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (57+1) 641 1819 Cel: 315 831 9864
dirtec.retie@elgsis.com.co - comercial.retie@elgsis.com.co - www.elgsis.com.co