



REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
Bogotá D.C 2021-10-26
Lugar y fecha de expedición: ELGAMA SISTEMAS DE COLOMBIA S.A.S (ELGSI S.A.S)
Nombre Organismo de Inspección: 830.508.419-5
NIT Organismo de Inspección: Calle 161 A # 19A- 43 piso 4, Bogotá D.C. Colombia
Dirección domicilio: Dictamen No. DI ES-003248
Resolución de Acreditación: 17-OIN-014
Teléfono: (1) 6724804 - 3185202121

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localización: Municipio SAN VICENTE, Antioquia Dirección Calle 26CC No. 35-109 APTO - 501 Barrio o sector Cementerio
Tipo de servicio: Residencial [X] Comercial [] Industrial [] Especial-Tipo []
Cap. Instalada [kVA ó kW]: 5,36 Tensión [kV]: 0,240 / 0,120 Fases: 1 2 3 Año de terminación: 2021

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN
Diseñador: EVER ALBERTO MERCADO VERDUGO Mat. Prof. No AN205-48816
Interventor (si lo hay): N.A. Mat. Prof. No N.A.
Responsable Construcción: PASCUAL VALENCIA GIRALDO Mat. Prof. No 11483

D. ASPECTOS EVALUADOS
Table with 5 columns: ÍTEM, REQUISITO ESENCIAL, ASPECTO A EVALUAR, APLICA, CUMPLE, NO CUMPLE. Rows include Designo Eléctrico, Campos Distancias Iluminación, Protecciones, Protección contra rayos, Sistema de puesta a tierra, Señalización, Documentación final, and Otros.

Nota: *Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Nombre del proyecto: APARTAMENTOS PEDRO PABLO Propietario: PEDRO PABLO LOPEZ SANCHEZ NIT ó Cédula: 70289580
ALCANCE: USO FINAL. Desde barraje en gabinete de medida en fachada, SPT, protección de 2x40 [A], alimentador en 2No.8 + 2No.10 Cu-THWN que llega a tablero de distribución, circuitos ramales e instalaciones eléctricas internas de tomacorrientes e iluminación RSPT= 5.82 [Ohm] RAISLAMIENTO= 9570 [MOhm]
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección (2021/06/14). No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o el propietario de la obra. Declaración de cumplimiento RETIE N° 171 y Orden de inspección N° OI-21-064

F. RELACIÓN DE ANEXOS
Dictamen Anexo: DI ES-003251

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO: Aprobada [X] No aprobada []
Nombre director técnico Organismo de Inspección: JUAN CARLOS TREJOS FORERO Mat. Prof. CL205-06412
Nombre y Apellidos del Inspector: JUAN DIEGO MARIN Mat. Prof. AN205-77986
Firma y Sello: ElGsis de Colombia ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN