



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

POI-F-425 R1-2411

REPUBLICA DE COLOMBIA											
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA											
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE											
Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)				Bogotá D.C., 16 de abril de 2026				Dictamen de Inspección No.		DI-ES-010214	
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)				jueves, 25 de diciembre de 2025							
Versión RETIE (No. Resolución)				Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013							
A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN											
Organismo de Inspección		ELGAMA SISTEMOS DE COLOMBIA S.A.S (ELGISIS S.A.S)				Número de acreditación		17-OIN-014			
NIT		830.508.419-5				Teléfono		(1) 6724804 - 3185202121			
Dirección		Calle 161 A # 19A- 43				Ciudad		Bogotá D.C.			
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN											
Propietario de la Instalación		JHON ERIK JIMENEZ RIASCOS									
No. Documento de Identificación		98399464									
Localización de la Instalación		Departamento		Risaralda		Dirección		CLL 21 N°19-96 APTO 501			
		Municipio		Dosquebradas		Barrio		LA PRADERA			
C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN											
Tipo de Construcción		Nueva		<input checked="" type="checkbox"/>		Ampliada				Remodelada	
Zona		Urbana		<input checked="" type="checkbox"/>		Rural				ZNI	
Uso final		Básicas		<input checked="" type="checkbox"/>		Provisionales				Especiales	
Tipo de instalación		Subtipo de Instalación(es) ¹				Servicio		Comercial		Industrial	
Capacidad [kVA o kW]		3		Tensión [kV]		0		Fases		1	
								2		3	
D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES											
Diseñador		LUIS JHONATAN PEÑA HERRERA				Profesión		Ingeniero		Matrícula Prof.	
Constructor		JULIAN ALBERTO RAMIREZ ACOSTA				Profesión		Tecnico		Matrícula Prof.	
Operador y Mantenedor (No aplica para instalaciones nuevas)		NA				Profesión		NA		Matrícula Prof.	
Interventor (si aplica)		NA				Profesión		NA		Matrícula Prof.	
E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTOS A EVALUAR	APLICA		PARÁMETRO MEDIDO	PARÁMETRO REFERENCIA	CUMPLE				
			SI	NO			SI	NO			
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X	-	-	-	X	-			
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X	-	-	-	X	-			
3		Especificaciones técnicas	X	-	-	-	X	-			
4		Memorias de cálculo	X	-	-	-	X	-			
5	Campos	Campo eléctrico	-	X	-	-	-	-			
6		Densidad de flujo magnético	-	X	-	-	-	-			
7	Distancias de Seguridad	Distancias de seguridad	X	-	Registro POI-F-464	Registro POI-F-464	X	-			
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X	-	-	-	X	-			
9	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación	X	-	-	-	X	-			
10		Selección de conductores	X	-	-	-	X	-			
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X	-	-	-	X	-			
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	-	X	-	-	-	-			
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	X	-	-	-	X	-			
14		Verificación de la protección	-	X	-	-	-	-			
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X	-	Registro POI-F-62	Registro POI-F-62	X	-			
16		Resistencia de puesta a tierra	X	-	Registro POI-F-466	Registro POI-F-466	X	-			
17		Verificación de tensiones de paso	-	X	-	-	-	-			
18		Verificación de tensiones de contacto y transferencia	-	X	-	-	-	-			
19	Señalización	Corrientes en el sistema de puesta a tierra	-	X	-	-	-	-			
20		Identificación de canalizaciones	-	X	-	-	-	-			
21	Documentación	Identificación de circuitos y conductores	X	-	-	-	X	-			
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X	-	-	-	X	-			
23		Memoria del proyecto	X	-	-	-	X	-			
24		Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(S) de lo Construido	X	-	-	-	X	-			
25	Otros	Certificaciones de productos	X	-	-	-	X	-			
26		Declaración de cumplimiento del diseñador	X	-	-	-	X	-			
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X	-	-	-	X	-			
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento	X	-	-	-	X	-			
29	Otros	Apoyos y estructuras	-	X	-	-	-	-			
30		Cámaras y canalizaciones	-	X	-	-	-	-			
31		Dispositivos de seccionamiento y mando	X	-	-	-	X	-			
32		Ejecución de las conexiones	X	-	-	-	X	-			
33		Herrajes	-	X	-	-	-	-			
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X	-	-	-	X	-			
35		Protección contra corrosión	X	-	-	-	X	-			
36		Resistencia de aislamiento	X	-	-	-	X	-			
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X	-	-	-	X	-			
38		Ventilación de equipos	-	X	-	-	-	-			
F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES											
Nombre del proyecto: LA PRADERA APTO 501											
ALCANCE : Certificación conforme a resolución 90708 agosto 30 de 2013 RETIE. Gabinete de medidores hasta tablero alimentador, tablero alimentador, salidas de uso final para iluminación y tomacorrientes para apto 501.											
RPT= 0,91 [Ohm]											
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección (2026-04-07). No cubre modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o el propietario de la obra. Declaración de cumplimiento RETIE N° (UR555) y Orden de inspección N° (OI 26-090)											
G. ANEXOS											
Dictámenes Anexos: DI-ES-007737											
H. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN											
RESULTADO					Aprobada		<input checked="" type="checkbox"/>		No aprobada		
Director Técnico del organismo de inspección							Inspector				
Nombre		JUAN CARLOS TREJOS FORERO				Nombre		JUAN JOSE GOMEZ FIERRO			
No. de documento de identificación		1059699868				No. de documento de identificación		1010235878			
Profesión		Ingeniero electricista				Profesión		Ingeniero electricista			
Certificado de Competencias		23-OCC-0482				Certificado de Competencias		C-01-015-25			
Matrícula Profesional		CL205-6412				Matrícula Profesional		CN205-151632			
Firma y sello						Firma					
NOTAS:											
¹ El SubTipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar											